
FICHA TÉCNICA

TOMA INCRUSTAR TRIFASICA 3 X 50A 250V

Configuración	NEMA 1-15P
Certificado Conformidad	RETIE – CERTIFICADO No. 02039 DE CIDET
Producto	NOM-003-SCFI-2014
Capacidad de conexión	50 A
Consumo admitido	15.6 kW +/- 10%
Cable de conexión admitido	3 X 6 (MIN)
Usos	Uso general en equipos eléctricos de alto consumo de corriente trifásica. No debe usarse en equipos que requieran conexión polo a tierra directa.