

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 04815

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA PROCABLES	CABLES DE COBRE PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA CON NEUTRO CONCÉNTRICO	CALIBRES DESDE 3X10 + 12 AWG HASTA 3X4 + 6 AWG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

Especificación Técnica CODENSA ET-112/2015

Fecha de Certificación: 13 / 12 / 2012

Fecha de Renovación: 13 / 12 / 2019

Fecha de Vencimiento: 13 / 12 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 13 / 12 / 2020 y 13 / 12 / 2021



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04815

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13 / 12 / 2012

FECHA DE RENOVACIÓN: 13 / 12 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 12 / 2022

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA PROCABLES**

**FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.,
UBICADA EN LA CALLE 20 No. 68B - 71, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	Cables de cobre para acometida trifásica con neutro concéntrico
Referencia	Calibres desde 3x10 + 12 AWG hasta 3x4 + 6 AWG
Conductor	Conductor de cobre suave
Aislamiento	PE
Conductor neutro	Cableado con las fases
Cubierta	PVC
Configuración	Trébol
Calibres (AWG)	3x10 + 1x12, 3x8 + 1x10, 3x6 + 1x8, 3x4 + 1x6
Referencial	Especificación Técnica CODENSA ET-112/2015

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

AVIVAS