

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO***PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación

*Certification Modality***Marca de conformidad****Esquema 5****No. 06090**La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES MONOPOLARES DE COBRE FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO ELASTÓMERO 105 °C, 50 – 600 V	6 AWG - 1000 kcmil

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,  
which is an integral part of this CERTIFICATE***Fabricado por  
Manufactured by:****PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I.**

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia


**Satisface los requerimientos de  
Satisfies the requirements of**NTC 6078/2014 y la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio  
de Minas y Energía - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 04 / 09 / 2015

Última actualización: 16 / 06 / 2018

Fecha de Vencimiento: 15 / 06 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 15 / 06 / 2019 y 15 / 06 / 2020

  
**Juan Pablo Rojas Duque**  
Gerente CIDET Certificación  
CIDET Certification manager#0829  
ISO/IEC 17065  
Product Certification BodyCIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.  
On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find news and validity of this certificate.***Medellín:** Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460**ISO/IEC 17065:2012**  
**09-CPR-004**



**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06090**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04 / 09 / 2019**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 06 / 2018**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 03 / 09 / 2018**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
CABLE PORTAELECTRODO (SOLDADOR)  
FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I.,  
UBICADA EN LA CALLE 20 68B 71, BOGOTÁ, COLOMBIA**

<b>Tipo</b>	Cables monopolares de cobre flexible, con aislamiento elastómero 105 °C, 50 – 600 V
<b>Referencia</b>	6 AWG - 1000 kcmil
<b>Voltaje máximo</b>	600 V
<b>Máxima Temperatura</b>	105 °C
<b>Conductor</b>	Conductores de cobre suave cableado flexible clase J
<b>Aislamientos</b>	Elastómero Termoplástico
<b>Aplicación</b>	Cables para conexión de electrodos en equipos de soldadura eléctrica
<b>Referencial</b>	NTC 6078/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS DE ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación

DARIAS