# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
## *PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación
*Certification Modality*

**No. 05795**

Marca de conformidad
**Esquema 5**

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
*CIDET certifies that the product:*

| DENOMINACIÓN | TIPO | REFERENCIA |
|---|---|---|
| ENCERRAMIENTO METALICO PARA ALOJAR EQUIPO ELECTRICO | PARA INSTALAR INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO DRX Y DPX3 | CT-125N, CT-160N Y CT-225N |

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE*

**Fabricado por**
***Manufactured by:***

**LEGRAND COLOMBIA S.A**

Calle 65 A No. 93 – 91, Bogotá D.C., Colombia

**Satisface los requerimientos de**
***Satisfies the requirements of***

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE
(Numeral 20.23.1.1. y Numeral 20.5 a. y d.)

Fecha de Certificación: 19 / 02 / 2015
Fecha de Renovación: 17 / 12 / 2019
Fecha de Vencimiento: 17 / 12 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 17 / 12 / 2020 y 17 / 12 / 2021

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2019.12.18 11:57:10 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05795

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19 / 02 / 2015**
**FECHA DE RENOVACIÓN: 17 / 12 / 2019**
**FECHA DE VENCIMIENTO: 17 / 12 / 2022**

## ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ENCERRAMIENTO METALICO PARA ALOJAR EQUIPO ELECTRICO

## FABRICADO POR LEGRAND COLOMBIA S.A., UBICADA EN LA CALLE 65 A No. 93 - 91, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo** | | Para instalar interruptor automático tipo DRX y DPX3 |
| **Referencia** | | CT-125N, CT-160N y CT-225N |
| **Dimensiones** | **Alto** | 270/317/400 |
| | **Ancho** | 200/270/270 |
| | **Profundo** | 80/93.5/84 |
| **Característica de la pintura** | | Electroestática, Gris Ral 7035 Gofrada |
| **Resistencia a cámara salina** | | 400 horas |
| **Grado de protección** | | IK 05 / IP 20C |
| **Construcción** | | - Calibre de la estructura: 0.9 mm (20 BWG)<br>- Calibre de las tapas: 0.9 mm (20 BWG)<br>- Calibre de las puertas: 0.9 mm (20 BWG)<br>- Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa. |
| **Referencial** | | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23.1.1. y Numeral 20.5.a. y d.) |

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
VSUAREZ