



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

No. **04701**

Marca con Reglamentos Técnicos

Colombianos

Sistema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
ENCERRAMIENTOS METÁLICOS PARA ALOJAR EQUIPO ELÉCTRICO	CON TAPA	DESDE 7 X 5 X 5 cm HASTA 240 X 180 X 100 cm

CÓDIGO IAF:	17	CÓDIGO NACE:	25.12	CÓDIGO ICS:	29.130.01
-------------	----	--------------	-------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

SOLUCIONES MDS S.A.S.

Calle 12A No. 21 - 21, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO de MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numerales 20.23.1.1 y 20.5. a. y d.)

Fecha de Certificación: 2012 / 07 / 27

Fecha de Renovación: 2021 / 02 / 07

Fecha de Vencimiento: 2024 / 02 / 07

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 02 / 07 y 2023 / 02 / 07

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04701

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012 / 07 / 27

FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 02 / 07

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 02 / 07

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ENCERRAMIENTOS METÁLICOS PARA ALOJAR EQUIPO ELÉCTRICO

Tipo	Con tapa	
Referencia	Desde 7 x 5 x 5 cm hasta 240 x 180 x 100 cm	
Dimensiones	Alto	7 hasta 240 cm
	Ancho	5 hasta 180 cm
	Profundo	5 hasta 100 cm
Característica de la pintura (Color)	Pintura electrostática en poliéster, pintadas en RAL 7035, RAL 7032, RAL 7004, RAL 7042, RAL 9010, ANSI 61, ANOLOC, Naranja, Rojo, Almendra, Blanco	
Resistencia a cámara salina	400 horas	
Grado de protección	IK 09 / IP 55	
Ventana de inspección (Por solicitud del cliente)	Vidrio templado de 5 mm e IK09 con pisa vidrio en lámina CR. Policarbonato 3 mm e IK09 Con pisa vidrio en lámina CR.	
Construcción	- Calibre de la estructura: 20, 18, 16 y 14 BWG - Calibre de las tapas: 20, 18, 16 y 14 BWG - Calibre de las puertas: 20, 18, 16 y 14 BWG - Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: 8 AWG Verde	
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO de MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numerales 20.23.1.1 y 20.5. a. y d.)	

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

AVIVAS

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.