CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 04591

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES MANUALES Y TOMACORRIENTES, MARCA LUMINEX	**INTERRUPTOR SENCILLO VERTICAL; TOMACORRIENTE DE DOS POLOS Y TIERRA, NEMA 5-15R**	**AQS – KIT, LÍNEA ARQUEA**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numerales 20.10 y 20.16)

Fecha de Certificación: 10 / 05 / 2012
Fecha de Renovación: 22 / 01 / 2020
Fecha de Vencimiento: 22 / 01 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 22 / 01 / 2021 y 22 / 01 / 2022

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Manager

Firmado digitalmente por CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA
Fecha: 2020.01.23 16:12:45 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04591

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10 / 05 / 2012
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES MANUALES Y TOMACORRIENTES, MARCA LUMINEX

FABRICADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A. UBICADA EN LA CALLE 65A No. 93–91, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Interruptor sencillo vertical; tomacorriente de dos polos y tierra, NEMA 5-15R	
Referencia	AQS – KIT, LÍNEA ARQUEA	
Descripción	Consta de 3 tomacorrientes del tipo 2P+T y 1 interruptor sencillo	
Tipo	Interruptor Sencillo Vertical **AQ-010B**, LÍNEA ARQUEA	Tomacorriente de dos Polos y Tierra, NEMA 5-15R **AQ-303G**, LÍNEA ARQUEA
Materiales	· Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS · Contactos de plata sobre aleación de cobre (latón) · Tornillos, tuercas y resortes en acero	· Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS · Contactos en aleación de cobre (latón) · Tornillos, tuercas y resortes en acero
Tensión	250 V	127 V
Corriente	10 A	15 A
Referencia	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numerales 20.10 y 20.16)	

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
VSUAREZ