CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 01712

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TOMACORRIENTES MARCA LUMINEX	**SENCILLOS Y DOBLES, DE DOS POLOS Y TIERRA. DOBLES GFCI, DE 2 POLOS Y TIERRA**	**LÍNEA ARQUEA**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 24 / 05 / 2005
Fecha de Renovación: 22 / 01 / 2020
Fecha de Vencimiento: 22 / 01 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 22 / 01 / 2021 y 22 / 01 / 2022

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Manager

Firmado digitalmente por CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA
Fecha: 2020.01.23 16:04:09 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01712

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 05 / 2005
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES MARCA LUMINEX

FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A. UBICADA EN LA CALLE 65A No. 93–91, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Tomacorrientes sencillos y dobles, de dos polos y tierra. Tomacorrientes dobles GFCI, de dos polos y tierra.	
Referencia	Línea Arquea	
Materiales	• Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS. • Contactos en aleación de cobre (latón). • Tornillos, tuercas y resortes en acero	
	AQ-303TG	**AQ-303GF**
Tensión	127 V	250 V
Corriente	15 A	20 A
Descripción	Tomacorriente de dos polos más tierra dúplex NEMA 5 15R	Tomacorriente de dos polos a tierra, GFCI, dúplex
	AQS-303TG	**AQ-303TGF**
Tensión	127 V	250 V
Corriente	15 A	20 A
Descripción	Tomacorriente de dos polos más tierra dúplex NEMA 5 – 15R, con empaque tipo blister	Tomacorriente de dos polos a tierra, GFCI, dúplex
	AQS-303TGF	**AQS-303BG**
Tensión	250 V	127V
Corriente	20 A	15A
Descripción	Tomacorriente de dos polos a tierra, GFCI, dúplex, con empaque tipo blister	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T)
	AQS-303BGF	**AQ-303G**
Tensión	127V	127 V
Corriente	20 A	15 A
Descripción	Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI),	Tomacorriente de dos polos y tierra, NEMA 5-15R
	AQ-030G	**AQ-030BG**
Tensión	127 V	127 V
Corriente	15 A	15 A
Descripción	Tomacorriente de dos polos y tierra, NEMA 6-15R	Tomacorriente 2P + T

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES MARCA LUMINEX

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01712

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 05 / 2005
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

	AQ-303BG	AQ-303BGF
Tensión	127 V	127 V
Corriente	15 A	15 A
Descripción	Tomacorriente doble 2P+T	Tomacorriente doble 2P+T con protección falla a tierra (GFCI)
Elementos básicos-Arquea		
Placas blancas		
AQ-PB-0	Placa ciega color blanco	
AQ-PB-1V	Placa con una ventana vertical.	
AQ-PB-1H	Placa con una ventana horizontal.	
AQ-PB-2	Placa con dos ventanas.	
AQ-PB-3	Placa con tres ventanas separadas.	
AQ-PB-4	Placa con una ventana para módulo triple.	
Placas color magnesio.		
AQ-PMG-0	Placa ciega	
AQ-PMG-1V	Placa con una ventana vertical.	
AQ-PMG-1H	Placa con una ventana horizontal.	
AQ-PMG-2	Placa con dos ventanas.	
AQ-PMG-3	Placa con tres ventanas separadas.	
AQ-PMG-4	Placa con una ventana para módulo triple.	
Placas de color aluminio		
AQ-PAL-0	Placa ciega, incluye soporte.	
AQ-PAL-1V	Placa con una ventana vertical.	
AQ-PAL-1H	Placa con una ventana horizontal.	
AQ-PAL-2	Placa con dos ventanas.	
AQ-PAL-3	Placa con tres ventanas separadas.	
AQ-PAL-4	Placa con una ventana para módulo triple.	
Marcos decorativos (opcionales)		
AQ-MB	Marco decorativo blanco.	
AQ-MCR	Marco decorativo cromado.	
AQ-MDO	Marco decorativo dorado.	
AQ-MT	Marco decorativo color trigo.	

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES MARCA LUMINEX

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01712

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 05 / 2005
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

Arquea trigo	
AQ-000T	Placa ciega
Marcos decorativos (opcionales)	
AQ-MT	Marco decorativo color trigo.
Arquea BLISTER	
AQS-PB-0	Placa ciega
Placas de color aluminio	
AQS-PAL-0	Placa ciega, incluye soporte.
AQS-PAL-1V	Placa con una ventana vertical.
AQS-PAL-1H	Placa con una ventana horizontal.
AQS-PAL-2	Placa con dos ventanas.
AQS-PAL-3	Placa con tres ventanas separadas.
AQS-PAL-4	Placa con una ventana para módulo triple.
Placas de color magnesio.	
AQS-PMG-0	Placa ciega, incluye soporte.
AQS-PMG-1V	Placa con una ventana vertical.
AQS-PMG-1H	Placa con una ventana horizontal.
AQS-PMG-2	Placa con dos ventanas.
AQS-PMG-3	Placa con tres ventanas separadas.
AQS-PMG-4	Placa con una ventana para módulo triple.
Arquea trigo BLISTER	
AQS-000T	Placa ciega
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.10)

Nota: Las referencias certificadas son extensibles al sufijo S que indica empaque tipo blíster.

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
VSUAREZ