



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

No. **04702**

Marca con Reglamentos Técnicos

Colombianos

Sistema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
ENCERRAMIENTOS METÁLICOS PARA ALOJAR EQUIPO ELÉCTRICO	CON TAPA ATORNILLADA PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	HASTA 125 A, HASTA 250 A, HASTA 400 A Y HASTA 600 A

CÓDIGO IAF:	17	CÓDIGO NACE:	25.12	CÓDIGO ICS:	29.130.01
-------------	----	--------------	-------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

SOLUCIONES MDS S.A.S.

Calle 12A No. 21 - 21, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO de MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numerales 20.23.1.1 y 20.5. a. y d.)

Fecha de Certificación: 2012 / 09 / 13

Fecha de Renovación: 2021 / 02 / 07

Fecha de Vencimiento: 2024 / 02 / 07

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 02 / 07 y 2023 / 02 / 07

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04702

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012 / 09 / 13

FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 02 / 07

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 02 / 07

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ENCERRAMIENTOS METÁLICOS PARA ALOJAR EQUIPO ELÉCTRICO

Tipo	Con tapa atornillada para interruptor automático
Referencia	Hasta 125 A, hasta 250 A, hasta 400 A y hasta 600 A
Dimensiones	Alto x Ancho x Profundo
	Interruptor hasta 125 A: 30 x 20 x 10 cm Interruptor hasta 250 A: 45 X 25 X 15 cm Interruptor hasta 400 A: 80 X 35 X 20 cm Interruptor hasta 600 A: 110 X 45 X 25 cm
Característica de la pintura (Color)	Pintura electrostática en poliéster, pintadas en RAL 7035, RAL 7032, RAL 7004, RAL 7042, RAL 9010, ANSI 61, ANOLOC, Naranja, Rojo, Almendra, Blanco
Resistencia a cámara salina	400 horas
Grado de protección	IK 09 / IP 55
Construcción	- Calibre de la estructura: 20, 18 y 16 BWG - Calibre de las tapas: 20, 18 y 16 BWG - Calibre de las puertas: 20, 18 y 16 BWG - Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: 8 AWG Verde
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO de MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numerales 20.23.1.1 y 20.5. a. y d.)

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

AVIVAS

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.