

No. de Certificado

2475



URIARTE SAFYBOX S.A.

ID 48087126

CERTIFICACIÓN TIPO MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5)

El organismo de certificación **QCERT** otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Envolveres.

Referencia: Ver referencias particulares en anexo técnico del certificado.

Documento normativo: Numeral 20.23.1.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y energía.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a éste certificado se entrega un documento que contiene 2 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co



Gerente

Fecha Otorgamiento: 2019-04-01

Fecha Vencimiento: 2022-03-31

Este documento es exclusivo del titular.

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 2475

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2019-04-01

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-03-31



URIARTE SAFYBOX S.A.

GARAIOLTZA 162, LEZAMA- BIZKAIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Página 1 de 2

Aspecto	Descripción
Producto	Envolvertes
Referencial/Reglamento	Numeral 20.23.1.1 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Referencias	Gabinetes de poliéster para la conexión de circuitos eléctricos (Ver listado de referencias específicas)
Material	Poliéster
Tensión de Aislamiento, (VAC)	1000
Tensión de Aislamiento (VDC)	1500
Material Clase	II
Grado de Hermeticidad, IP	65
Resistente el Fuego	960°C
Dimensiones, mm	De acuerdo a la Referencia Desde 300x250x140 Hasta 800x600x300
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Alojamiento de Equipo Eléctrico en Baja Tensión

LISTADO DE REFERENCIAS ESPECIFICAS

BRES-325	BRES-43	BRES-44	BRES-54
BRES-64	BRES-65	BRES-83	BRES-86
BRES-325P	BRES-43P	BRES-44P	BRES-54P
BRES-64P	BRES-65P	BRES-83P	BRES-86P


Gerente



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 2475

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2019-04-01
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-03-31

URIARTE SAFYBOX S.A.
GARAIOLTZA 162, LEZAMA- BIZKAIA



Página 2 de 2

CONTINUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	AL, FABRICA DE MATERIAL ELECTRICO, S.A
Planta de fabricación	Rua da Alemanha, Lote 6B, Zona Industrial Casal da Lebre, 2431-028 Marinha Grande - Portugal



Gerente



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co